安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造

消防项目

磋商文件

招标文件已确认。

2026.9.30

采购人：安阳市荣军优抚医院

代理机构：嘉翔项目管理有限公司

日　　期：二〇二六年九月

目录

第一章　竞争性磋商公告 2
二、申请人资格要求： 3
三、获取采购文件 4
四、响应文件提交 4
五、响应文件开启 5
六、发布公告的媒介及招标公告期限 5
七、其他补充事宜 5
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 6
第二章　采购项目及技术服务要求 7
1. 采购项目、标段（包）划分、磋商报价 7
2. 标段（包）内容（范围）及基本技术要求 8
第三章　供应商须知 62
供应商须知前附表 62
1. 总则 64
2. 《磋商文件》 67
3. 《响应文件》 69
4. 《响应文件》的提交 73
5. 《响应文件》的开启 74
6. 评审 75
7. 授予合同 75
8. 验收 77
9. 付款 78
10. 其他 78
11. 河南省政府采购合同融资政策告知函 79
第四章　评审办法 80
评审办法前附表 80
1. 评审方法（评定成交的标准） 84
2. 评审标准 84
3. 评审程序 85
4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策 89
第五章　合同主要条款 91
第六章　《响应文件》格式 115

第一章　竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、项目编号：安财磋商采购-2026-92

2、项目名称：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1188920.6元

最高限价：1188920.6元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	安财磋商采购-2026-	安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目	1188920.6	1188920.6	是	1188920.6

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 工程内容包括：项目主要工程内容为增加两部疏散楼梯，每层增加的楼梯要增加防火门和防火卷帘，门诊综合楼和西楼楼间距过小，门诊楼的朝南西边的四个窗户从上到下都需要封堵；安全出口应急指示灯需要更换36伏的低压设设备，每层都要增加排烟窗、防火窗、消防救援窗，楼内消防设施喷淋、烟感、消火栓的位置重新更换，拆旧换新，消防控制室的控制柜更换；增加蓄水箱和泵房等。具体内容详见磋商文件、项目清单。

5.2 施工地点：采购人指定地点

5.3 质量要求：合格

5.4 质保期：自消防验收意见书出具之日起算，按国家法律法规规定执行，质保期两年。

6、合同履行期限：90日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业:是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购项目，提供《中小企业声明函》。

3、本项目的特定资格要求

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺（格式自拟）并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚：

3.2 对供应商的其他规定

（1）供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，并承诺在设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）供应商拟派项目经理具有建筑工程（或机电工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书，提供劳动合同及社保（本单位缴纳的有效社保证明），不允许再担任其他在建工程的项目经理（供应商提供项目经理无在建承诺函）。

（3）无不良信用记录；（未列入“信用中国 ”网站的“失信被执行人 ”和“重大税收违法失信主体 ”及“ 中国政府采购网 ”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”）。供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并提供《国家企业信用信息公示系统》中本公司企业信用信息公示报告。承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（5）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

注：（1）所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照； 文中“近 ”、“前 ”指距投标截止时间。

（2）资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

（3）本项目采取资格后审，开标后，将由磋商小组对供应商的资格证明材料（文件）等进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

（4）政府采购监督管理部门将依据“双随机一公开 ”原则，定期或不定期随机抽取政府采购项目进行监督检查，审查供应商投标（响应）文件的真实性，重点审查中标、成交供应商，财政部门认为有必要的，可以对其他参加采购活动的供应商一并审查。如发现提供虚假材料谋取中标的情形，将按照政府采购法顶格给予处罚。

三、获取采购文件

1.时间：2026年10月12日至2026年10月16日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/）。

3.方式：本次磋商文件在网上获取，投标单位登录安阳市公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购 ”系统，获取磋商文件及其他资料（具体办理流程请查询安阳市公共资源交易中心网站－服务指南－操作手册－《安阳市公共资源交易系统供应商（投标单位）操作手册》）

4.售价：0 元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年10月22日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：投标单位应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到安阳市电子招投标交易平台（https://ggzy.anyang.gov.cn/）。上传时投标单位须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标单位在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。投标单位应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1.时间：2026 年 10 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：（管理员网上操作地点）：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅 6 室。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标单位须提前进入安阳市公共资源交易中心网站“网上开标大厅”，进行开标操作和响应文件的解密。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《安阳市公共资源交易中心网》上发布，公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

1.项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品及贫困地区产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。

2.政府采购合同融资

根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3. 磋商开始时间：时刻关注电子开标室并及时澄清，有效供应商在规定时间进行最后报价，否则将会评定为无效投标。因供应商原因未能在规定时间内提交的，供应商自负其后果。

4. 政府采购电子交易中，供应商网上电子交易的系统操作规则应以《安阳市公共资源交易中心网》即时发布的相关规则为准。

5. 望供应商充分熟悉网上电子交易操作流程、以便有效投标。

6. 如遇到网上系统操作等技术问题请咨询 0372-3387739（办公室）、4009980000（客服）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安阳市荣军优抚医院

地址：文峰区解放路74号

联系人：郭金山

联系方式：13837278121

2.采购代理机构信息

名称：嘉翔项目管理有限公司

地址：安阳市文峰大道与长青街交叉口东北角正元商务楼三楼东

联系人：杜永锋

联系方式：16627370655

3.项目联系方式

联系人：杜永锋

联系方式：16627370655

第二章　采购项目及技术服务要求

1. 采购项目、标段（包）划分、磋商报价

1.1 采购项目名称：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

1.2 标段（包）划分及其工期施工地点：本次采购项目划分为 1 个标段（包）。

标段（包）一览表				
项目名称	标段（包）名称	标段（包）内容（范围）	合同履行期限（工期）	施工地点
安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目	安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目	见“第二章 2 条：标段（包）内容（范围）及要求”	见竞争性磋商公告 1.6	采购人指定地点

1.3 磋商报价（价格构成）

1.3.1 供应商的磋商报价应为施工地完工交验价，包括材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。

1.3.2 本次竞争性磋商共二次报价（含系统中**开标一览表**报价共二次价格磋商）。磋商小组未对《磋商文件》作优化变更增加的，磋商中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，磋商小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。供应商拒绝接受上述意见的，磋商小组将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标，依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

价格磋商规则详见第四章“评审办法”第“3.4.7 价格磋商”条款。

1.3.3 如供应商的磋商报价未超过预算金额（见竞争性磋商公告 1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4 遵循第三章供应商须知 3.7.5 项规定。

2. 标段（包）内容（范围）及基本技术要求

一、工程概况：

项目主要工程内容为增加两部疏散楼梯，每层增加的楼梯要增加防火门和防火卷帘，门诊综合楼和西楼楼间距过小，门诊楼的朝南西边的四个窗户从上到下都需要封堵；安全出口应急指示灯需要更换36伏的低压设设备，每层都要增加排烟窗、防火窗、消防救援窗，楼内消防设施喷淋、烟感、消火栓的位置重新更换，拆旧换新，消防控制室的控制柜更换；增加蓄水箱和泵房等。

1.1 控制价编制依据：

1.设计图纸、施工方案、送审预算书、磋商文件；

2.现场勘察记录、询价记录；

3.清单及定额的采用：

定额采用 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关配套文件。

清单采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程 量计算标准》(GB/T50856-2024)及相关配套文件；

4.材料价格的确定：

材料价格按照《安阳建设工程价格信息》2026年第 3期指导价执行；

5.人工价格指数按第 19 期价格指数（2026年 1-6 月）调整；

6.国家、省、市有关法律、法规及规定。

1.2 清单后附

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目拆除　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生洁具拆除与恢复					
1	031003003001	洗脸盆	1.类型:拆除洗脸盆	组	7		
2	031003006001	大便器	拆除蹲便器	组	7		
3	031003003002	洗脸盆	安装洗脸盆	组	7		
4	031003006002	大便器	安装蹲便器	组	7		
		自动报警					
5	030904001001	点型探测器	1.名称:拆除光电感烟探测器	个	155		
6	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:拆除消防广播扬声器(壁挂/吸顶)	个	24		
7	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:拆除手动报警按钮+电话插孔	个	18		
8	030904004001	声光报警器	1.名称:拆除声光报警器	个	18		
9	030413002001	装饰灯	1.名称:拆除楼层显示灯	套	6		
		消火栓					
10	030901002005	消火栓钢管拆除	1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	42.36		
11	030901010003	室内消火栓拆除移位	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:SN65消火栓一个，L25麻质衬胶水带一条，DN65*19直流水枪一只 4.拆除方式:保护性拆除	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目拆除　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901002006	消火栓钢管拆除	1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	5.6		
		喷淋					
13	030901001001	水喷淋钢管拆除	1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	108.85		
14	030901001002	水喷淋钢管拆除	1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	5.1		
15	030901001003	水喷淋钢管拆除	1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN70 4.连接形式:沟槽连接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	3.5		
16	030901001004	水喷淋钢管拆除	1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	20.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目拆除　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030901001005	水喷淋钢管拆除	1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	43.12		
18	030901001009	水喷淋钢管拆除	1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	63.57		
19	030901001010	水喷淋钢管拆除	1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.拆除方式:破坏性拆除 6.残值回收	m	84.32		
本页小计							
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目通风工程　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	03B005	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火钢化玻璃	m2	7.98		
2	030904003002	手动开启装置	1.名称:手动开启装置 2.安装方式:距地1.3米	个	12		
3	030701003001	空调器	1.名称:分体空调 2.规格:1.5匹 3.安装形式:壁挂式	台	2		
本页小计							
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
	A.4	砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1.部位:一层新增砌体 2.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气砼砌块 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 5.3.6m以下	m3	10.92		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010502032001	台阶	1.部位:一层北立面东西两侧 2.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实 3.混凝土种类:60厚C15混凝土 4.素水泥浆一道 5.面层:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 6.参见图集12YJ1第154页台2	m2	6.84		
	A.8	门窗工程					
3	010802003001	防盗门	1.部位:一层北立面东西两侧 2.门洞口尺寸:M1322 3.框、扇材质:钢制平开防盗门	m2	5.72		
4	010802004001	钢质防火门	1.部位:一层走廊西头 2.门洞口尺寸:甲FM0922 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	1.98		
5	010802004002	钢质防火门	1.部位:一层诊室 2.门洞口尺寸:乙FM0922 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	1.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.部位:楼梯处 2.门材质:镀锌钢板防火卷帘门 3.五金种类、规格:卷帘门电动装置	m2	8.09		
7	010807001001	排烟窗	1.部位:一层北立面西侧 2.窗洞口尺寸:PYC1818、MLC3030两侧 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	10.08		
8	010807001002	防火窗	1.部位:一层东立面 2.窗洞口尺寸: FC甲2318 3.窗类型:甲级防火窗 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	6.48		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011205001001	墙、柱面装饰板	1.部位:南立面C1818 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板（4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm）隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³ 4.规格:4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm	m2	3.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.16	措施项目					
10	011601001001	脚手架	1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:15m内 3.砌块内墙脚手架	m2	37.26		
		补充分部					
11	01B001	金属门窗拆除	1.部位:一层改造门窗 2.门窗洞口尺寸:C1818、C2318、M0922	樘	11		
12	01B002	砖砌体拆除	1.部位:一层走廊西头M0922扩DK1429 2.砌体材质:加气砼砌块	m3	1.1		
13	01B003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:一层天棚 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨，石膏板	m2	129.74		
14	01B004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:一层天棚（房间内） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨，硅酸钙板	m2	43.8		
15	01B005	隔断隔墙拆除	1.部位:一层走廊西头 2.拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔断	m2	8.74		
16	010103002001	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	3.07		
		二层					
	A.8	门窗工程					
17	010802004003	钢质防火门	1.部位:二层走廊东西头 2.门洞口尺寸:乙FM1122 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	4.84		
18	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.部位:楼梯处 2.门材质:镀锌钢板防火卷帘门 3.五金种类、规格:卷帘门电动装置	m2	14.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010807001003	排烟窗	1.部位:二层西山墙 2.窗洞口尺寸:PYC2318 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
20	010807001004	防火窗	1.部位:二层东山墙 2.窗洞口尺寸:FC甲2318 3.窗类型:甲级防火窗 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
21	010807001005	排烟窗	1.部位:二层南立面 2.窗洞口尺寸:PYC2118 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	3.78		
22	010807001006	消防救援窗	1.部位:二层北立面东西两侧 2.窗洞口尺寸:JYC1818 3.窗类型:消防救援窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	6.48		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011205001002	墙、柱面装饰板	1.部位:南立面C1818 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³ 4.规格:4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm	m2	12.96		
		补充分部					
24	01B006	金属门窗拆除	1.部位:二层改造门窗 2.门窗洞口尺寸:C1818、C2318、M0922	樘	14		
25	01B007	砖砌体拆除	1.部位:二层走廊 2.砌体材质:加气砼砌块	m3	1.16		
26	01B008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:二层天棚（走廊） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m2	81.46		
27	01B009	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:二层天棚（房间内） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、硅酸钙板	m2	43.56		
28	010103002002	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	2.56		
		三层					
	A.4	砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010402001002	砌块墙	1.部位:三层新增砌体 2.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气砼砌块 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 5.3.6m以下	m3	3.83		
	A.8	门窗工程					
30	010802004004	钢质防火门	1.部位:三层走廊东西头 2.门洞口尺寸:乙FM1122 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	4.84		
31	010803002003	防火卷帘(闸)门	1.部位:楼梯处 2.门材质:镀锌钢板防火卷帘门 3.五金种类、规格:卷帘门电动装置	m2	14.28		
32	010807001007	消防救援窗	1.部位:三层北立面东西两侧 2.窗洞口尺寸:JYC1818 3.窗类型:消防救援窗 4.框、扇材质及规格:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	6.48		
33	010807001008	排烟窗	1.部位:三层西山墙 2.窗洞口尺寸:PYC2318 3.窗类型:排烟窗 4.框、扇材质及规格:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010807001009	排烟窗	1.部位:三层南立面 2.窗洞口尺寸:PYC2118 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	3.78		
35	010807001010	防火窗	1.部位:三层东山墙 2.窗洞口尺寸:FC甲2318 3.窗类型:甲级防火窗 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011205001003	墙、柱面装饰板	1.部位:南立面C1818 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³ 4.规格:4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm	m2	12.96		
	A.16	措施项目					
37	011601001002	脚手架	1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:15m内 3.砌块内墙脚手架	m2	19.13		
		补充分部					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	01B010	金属门窗拆除	1.部位:三层改造门窗 2.门窗洞口尺寸:C1818、C2318、M0922	樘	12		
39	01B011	砖砌体拆除	1.部位:三层走廊 2.砌体材质:加气砼砌块	m3	1.84		
40	01B012	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:三层天棚（走廊） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m2	92.78		
41	01B013	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:三层天棚（房间内） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、硅酸钙板	m2	43.8		
42	010103002003	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	3.04		
		四层					
	A.4	砌筑工程					
43	010402001003	砌块墙	1.部位:四层新增砌体 2.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气砼砌块 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 5.3.6m以下	m3	0.79		
	A.8	门窗工程					
44	010802004005	钢质防火门	1.部位:四层走廊东西头 2.门洞口尺寸:乙FM1122 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	4.84		
45	010803002004	防火卷帘(闸)门	1.部位:楼梯处 2.门材质:镀锌钢板防火卷帘门 3.五金种类、规格:卷帘门电动装置	m2	14.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010807001011	消防救援窗	1.部位:四层北立面东西两侧 2.窗洞口尺寸:JYC1818 3.窗类型:消防救援窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	6.48		
47	010807001012	排烟窗	1.部位:四层西山墙 2.窗洞口尺寸:PYC2318 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
48	010807001013	排烟窗	1.部位:四层南立面 2.窗洞口尺寸:PYC2118 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	3.78		
49	010807001014	防火窗	1.部位:四层东山墙 2.窗洞口尺寸:FC甲2318 3.窗类型:甲级防火窗 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011205001004	墙、柱面装饰板	1.部位:南立面C1818 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³ 4.规格:4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm	m2	12.96		
	A.16	措施项目					
51	011601001003	脚手架	1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:15m内 3.砌块内墙脚手架	m2	3.96		
		补充分部					
52	01B014	金属门窗拆除	1.部位:四层改造门窗 2.门窗洞口尺寸:C1818、C2318、M0922	樘	12		
53	01B015	砖砌体拆除	1.部位:四层走廊 2.砌体材质:加气砼砌块	m3	1.84		
54	01B016	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:四层天棚（走廊） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m2	92.78		
55	01B017	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:四层天棚（房间内） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、硅酸钙板	m2	43.2		
56	010103002004	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	3.04		
		五层					
	A.4	砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010402001004	砌块墙	1.部位:五层新增砌体 2.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气砼砌块 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 5.3.6m以下	m3	7.72		
	A.8	门窗工程					
58	010801002001	木质门带套	1.部位:五层改造套装门 2.门洞口尺寸:木平套装门M0922 3.五金种类、规格:含五金	樘	2		
59	010801002002	木质门带套	1.部位:五层改造套装门 2.门洞口尺寸:木平套装门M1222 3.五金种类、规格:含五金	樘	1		
60	010802001001	金属(塑钢)门	1.部位:五层南侧病房 2.门洞口尺寸:M1222 3.框、扇材质:医用钢质门	m2	26.4		
61	010802004006	钢质防火门	1.部位:五层走廊东西头 2.门洞口尺寸:乙FM1122 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	4.84		
62	010803002005	防火卷帘(闸)门	1.部位:楼梯处 2.门材质:镀锌钢板防火卷帘门 3.五金种类、规格:卷帘门电动装置	m2	14.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010807001015	消防救援窗	1.部位:五层北立面东西两侧 2.窗洞口尺寸:JYC1818 3.窗类型:消防救援窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	6.48		
64	010807001016	排烟窗	1.部位:五层西山墙 2.窗洞口尺寸:PYC2318 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
65	010807001017	排烟窗	1.部位:五层南立面 2.窗洞口尺寸:PYC2118 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	3.78		
66	010807001018	防火窗	1.部位:五层东山墙 2.窗洞口尺寸:FC甲2318 3.窗类型:甲级防火窗 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011205001005	墙、柱面装饰板	1.部位:南立面C1818 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³ 4.规格:4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm	m2	24.48		
	A.16	措施项目					
68	011601001004	脚手架	1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:15m内 3.砌块内墙脚手架	m2	47.6		
		补充分部					
69	01B019	金属门窗拆除	1.部位:五层改造门窗 2.门窗洞口尺寸:JYC6818、PYC6318、FC甲2318、PYC6818、M0922、M2122	樘	21		
70	01B020	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:五层天棚（走廊） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m2	75.99		
71	01B021	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:五层天棚（房间内） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、硅酸钙板	m2	43.68		
72	01B022	砖砌体拆除	1.部位:五层改造墙体 2.砌体材质:加气砼砌块	m3	12.11		
73	01B023	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:五层天棚（会议室） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板	m2	92.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010103002005	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	14.21		
		六层					
	A.4	砌筑工程					
75	010402001005	砌块墙	1.部位:六层新增砌体 2.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气砼砌块 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 5.3.6m以下	m3	6.86		
	A.8	门窗工程					
76	010802004007	钢质防火门	1.部位:六层走廊东西头 2.门洞口尺寸:乙FM1122 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	4.84		
77	010803002006	防火卷帘(闸)门	1.部位:楼梯处 2.门材质:镀锌钢板防火卷帘门 3.五金种类、规格:卷帘门电动装置	m2	14.28		
78	010807001019	防火窗	1.部位:六层东山墙 2.窗洞口尺寸:FC甲2318 3.窗类型:甲级防火窗 4.玻璃品种、厚度:安全玻璃 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010807001020	消防救援窗	1.部位:六层北立面东西两侧 2.窗洞口尺寸:JYC1818 3.窗类型:消防救援窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	24.48		
80	010807001021	排烟窗	1.部位:六层西山墙 2.窗洞口尺寸:PYC2318 3.窗类型:排烟窗 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	4.14		
81	010807001022	排烟窗	1.部位:六层南立面 2.窗洞口尺寸:PYC2118 3.窗类型:排烟窗 4.框、扇材质及规格:5+9A+5 5.其他工艺要求:其他详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m2	12.24		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011205001006	墙、柱面装饰板	1.部位:南立面C6818（共2樘） 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³ 4.规格:4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm	m2	24.48		
	A.16	措施项目					
83	011601001005	脚手架	1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:15m内 3.砌块内墙脚手架	m2	34.3		
		补充分部					
84	01B024	金属门窗拆除	1.部位:六层改造门窗 2.门窗洞口尺寸:JYC6818、PYC6318、FC甲2318、PYC6818、M0922、M2122	樘	12		
85	01B025	砖砌体拆除	1.部位:六层走廊 2.砌体材质:加气砼砌块	m3	2.95		
86	01B026	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:六层天棚（走廊） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝扣板	m2	86.48		
87	01B027	天棚面龙骨及饰面拆除	1.部位:六层天棚（房间内） 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、硅酸钙板	m2	43.56		
88	010103002006	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	4.15		
		屋顶					
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011205001007	墙、柱面装饰板	1.部位:南立面C6818 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³	m2	12.24		
		补充分部					
90	01B028	金属门窗拆除	1.部位:屋顶改造门窗 2.门窗洞口尺寸:C6818、C2318、M0821、M0922 3.拆除不锈钢护盗网	樘	1		
91	010103002007	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	0.1		
		钢楼梯					
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
92	010502021001	构造柱	1.部位:楼梯间 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25	m3	2.06		
93	010505011001	构造柱模板	1.复合模板、钢支撑	m2	12.48		
94	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.255		
95	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.109		
	A.6	金属结构工程					
96	010607006001	钢梯	1.部位:室内钢楼梯 2.钢材品种、规格:详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	t	16.615		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
97	011402003001	金属面油漆	1.部位:室内钢梯处钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度:防火涂料三遍，耐火时间1.5h 3.详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	t	9.691		
	A.15	其他装饰工程					
98	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:东西两侧新增钢梯处 2.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆，不锈钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:栏杆高1100mm,间距≤110mm排匀 4.详见图纸设计、相关规范、标准图集及要求等	m	49.66		
	D.9	钢筋工程					
99	040901010001	钢筋机械连接	1.规格:Φ10 2.连接方式:植筋	个	56		
		补充分部					
100	01B029	砖砌体拆除	1.部位:楼梯间增加构造柱处 2.砌体材质:加气砼砌块	m3	2.06		
101	01B030	楼梯间防坠网	1.部位:楼梯间 2.防坠网	m2	22.9		
102	01B031	混凝土构件拆除	1.部位:楼梯间 2.构件名称:预制混凝土空心板	m3	2.62		
103	010103002008	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	4.68		
		消防控制室					
	A.8	门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	010802004008	钢质防火门	1.部位:消防控制室 2.门洞口尺寸:甲FM0922 3.五金种类、规格:安装闭门器	m2	1.89		
	A.11	楼地面装饰工程					
105	011109001001	防静电活动地板	1.部位:一层消防控制室 2.支架高度、材料种类:150mm 3.面层材料品种、规格、颜色:防静电楼面	m2	23.79		
		补充分部					
106	01B032	木门窗拆除	1.部位:消防控制室门 2.门窗洞口尺寸:M0921	樘	1		
107	010103002009	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	0.1		
		通廊					
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
108	011205001008	墙、柱面装饰板	1.部位:通廊北侧门口 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 3.面层材料品种、规格:两面钉防火石膏板隔墙，板内掺玻璃纤维，填50mm岩棉，岩棉容重为60kg/m³ 4.规格:4X12mm+75mm（填50mm岩棉）+4X12mm	m2	2.1		
	A.16	措施项目					
109	011601001006	脚手架	1.部位:通廊北侧门口 2.搭设方式:里脚手架 3.搭设高度:15m内 4.砌块内墙脚手架	m2	2.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目土建　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水泵房					
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
110	010502004001	设备基础	1.部位:水泵房 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30	m3	7.04		
111	010505002001	基础模板	1.部位:水泵房 2.基础类型:设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑	m2	70.4		
本页小计							
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		应急照明					
1	030413002001	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:小型,DC36V,1W,LED 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装方式:门框上方0.2m暗装	套	12		
2	030413002002	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.型号:小型,DC36V,1W,LED 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装方式:门框上方0.2m暗装	套	7		
3	030413002003	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.型号:小型,DC36V,1W,LED 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装方式:底边距地0.5m暗装	套	53		
4	030413002004	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-双面单向 2.型号:小型,DC36V,1W,LED 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装方式:底边距地0.5m暗装	套	5		
5	030413002005	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:DC36V,6W,LED 3.规格:不燃材料(玻璃及易碎材料除外)保护罩,金属后盖板 4.安装方式:底边距地2.5m壁装	套	105		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413002006	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯具-楼层显示 2.型号:DC36V,6W,LED 3.规格:不燃材料(玻璃及易碎材料除外)保护罩,金属后盖板 4.安装方式:底边距地2.5m壁装	套	12		
7	030413002007	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯-双面 2.型号:小型,DC36V,1W,LED 3.规格:不锈钢面板,厚度不大于10mm 4.安装方式:底边距地2.5m吊装	套	11		
8	030413003001	荧光灯	1.名称:带应急组件密闭单管荧光灯 2.型号:TLD-30/840 1*36W 3.安装方式:吸顶安装	套	15		
9	030413003002	荧光灯	1.名称:带应急组件密闭双管荧光灯 2.型号:TLD-30/840 1*36W 3.安装方式:吸顶安装	套	4		
10	030413014001	插座	1.名称:3孔安全型空调插座 2.安装方式:暗装底边距地2.3米	套	2		
11	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关	套	1		
12	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关	套	3		
13	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装	个	224		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030402011001	成套配电箱	1.名称:YJPD 2.电压(kV):0.3KVA/36V 3.安装方式:明装,距地1.2m 4.端子板外部接线材质、规格:含接线端子2.5m2	台	1		
15	030402011002	成套配电箱	1.名称:ALE 2.安装方式:明装,距地1.2m	台	1		
16	030402011003	成套配电箱	1.名称:PD1/2 2.规格:500*600*150 3.安装方式:挂墙明装,顶边距地:1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:含接线端子2.5m2	台	2		
17	030402011004	成套配电箱	1.名称:ATJL 2.安装方式:明装,高度与卷帘门卷轴齐或在卷轴上方	台	11		
18	030402011005	成套配电箱	1.名称:APE-A 2.规格:800*2200*600 3.安装方式:壁挂或落地安装，设置300mm底座 4.端子板外部接线材质、规格:含接线端子2.5m2	台	1		
19	030402011006	成套配电箱	1.名称:APE-B 2.规格:800*2200*600 3.安装方式:壁挂或落地安装，设置300mm底座	台	1		
20	030402011007	成套配电箱	1.名称:APE-C 2.规格:800*2200*600 3.安装方式:壁挂或落地安装，设置300mm底座	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:MEB 2.安装形式:距地0.5米	个	1		
22	030410012002	防雷断接卡、箱	1.名称:LEB 2.安装形式:距地0.3米	个	1		
23	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:距地0.5米	m	60.86		
24	030412001001	配管	1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:明配，含管外塑料扣板 4.接地要求:详见图纸设计说明	m	709.67		
25	030412001002	配管	1.名称:SC15 2.规格:DN15 3.配置形式:明配，含管外塑料扣板 4.接地要求:详见图纸设计说明	m	68.1		
26	030412001003	配管	1.名称:SC20 2.规格:DN20 3.配置形式:明配，含管外塑料扣板 4.接地要求:详见图纸设计说明	m	122.68		
27	030412001004	配管	1.名称:SC25 2.规格:DN25 3.配置形式:明配，含管外塑料扣板 4.接地要求:详见图纸设计说明	m	67.2		
28	030412001005	配管	1.名称:SC32 2.规格:DN32 3.配置形式:明配，含管外塑料扣板 4.接地要求:详见图纸设计说明	m	5.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 5 页　共 12 页

消防电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配，含管外塑料扣板 4.接地要求:详见图纸设计说明	m	46.19		
30	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.0米 3.基底处理方式:机械夯实平整	m3	68		
31	010102007002	回填方	1.填方部位:管道沟槽 2.材料品种:素土 3.密实度:符合要求	m3	68		
32	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:80mm	m2	68		
33	030412001006	配管	1.名称:RC50 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:详见图纸设计说明	m	25		
34	030412003001	桥架	1.名称:封闭式金属线槽 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.接地跨接方式:详见图纸设计说明	m	26.67		
35	080707009003	支架、吊架	1.名称:桥架支架. 2.安装方式:详见图纸设计说明	kg	25.97		
36	030412004001	配线	1.名称:NH-BV2.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯	m	83.69		
37	030412004013	配线	1.名称:ZN-BV2.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯	m	49.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412004014	配线	1.名称:WDZNN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯	m	149.36		
39	030412004002	配线	1.名称:WDZN-BYJ2.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯	m	1620.67		
40	030412004003	配线	1.名称:WDZN-BYJ-4 2.配线形式:管内配线 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯	m	20.71		
41	030412004004	配线	1.名称:ZN-BV-4 2.配线形式:管内配线 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯	m	105.92		
42	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:BTTRZ-3*4 3.规格:3*4mm2 4.敷设方式:配管或桥架内	m	20.74		
43	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-4*4 3.规格:4*4mm2 4.敷设方式:配管或桥架内	m	29.74		
44	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-4*4 3.规格:4*4mm2 4.敷设方式:配管或桥架内	m	32.72		
45	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*2.5 3.规格:4*2.5mm2 4.敷设方式:配管或桥架内	m	35.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:BTTRZ-5*4 3.规格:5*4mm2 4.敷设方式:配管或桥架内	m	230.07		
47	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*10 3.规格:5*10mm2 4.敷设方式:配管	m	28		
48	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-4*25+3*25 3.规格:4*25+3*25mm2 4.敷设方式:配管或桥架内	m	24.9		
49	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*50+1*25 3.规格:4*50+1*25mm2 4.敷设方式:配管或桥架内	m	100		
50	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10m2以下 3.材质、类型:铜芯	个	42		
51	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（5芯） 2.规格:10m2以下 3.材质、类型:铜芯	个	12		
52	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:50m2以下 3.材质、类型:铜芯	个	2		
53	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25m2以下 3.材质、类型:铜芯	个	4		
		自动报警					
54	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:底距地2.5米挂墙明装	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目 消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防专用电话 2.安装方式:底距地1.5米壁装	个	6		
56	030904003001	按钮	1.名称:防火卷帘门按钮 2.安装方式:底距地1.5米壁装	个	22		
57	030904001001	点型探测器	1.名称:光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.类型:吸顶安装	个	168		
58	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器(壁挂/吸顶) 2.安装方式:距地2.4米墙上明装/吸顶安装	个	31		
59	030904003002	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:手动报警按钮+电话插孔 2.型号:J-SAP-8402 3.安装方式:距地1.5米	个	14		
60	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.6米	个	14		
61	030904003003	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消火栓箱内	个	24		
62	030904007001	消防模块	1.名称:短路隔离器 2.规格:G/LD-8313 3.输出形式:详见图纸设计说明	个	13		
63	030904007002	消防模块	1.名称:防火门模块 2.输出形式:详见图纸设计说明	个	10		
64	030904007003	消防模块	1.名称:门磁开关 2.规格:AFRD-MC 3.输出形式:详见图纸设计说明	个	10		
65	030904007004	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.类型:模块箱内安装 3.输出形式:详见图纸设计说明	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 9 页　共 12 页

消防电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾区域显示器 2.线制:ZF-500 3.安装方式:底边距地1.5米明装	台	6		
67	030904007005	消防模块	1.名称:消防电话模块 2.规格:D/LD-8304 3.输出形式:详见图纸设计说明	个	7		
68	030904007006	消防模块	1.名称:消防广播模块 2.规格:D/LD-8305 3.输出形式:详见图纸设计说明	个	7		
69	030904007007	消防模块	1.名称:.消防输入模块 2.规格:M/LD-8300 3.输出形式:详见图纸设计说明	个	14		
70	030412001007	配管	1.名称:SC15 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:明配，含管外塑料扣板 5.接地要求:详见图纸设计说明	m	1071.7		
71	030412001008	配管	1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配，含管外塑料扣板 5.接地要求:详见图纸设计说明	m	419.03		
72	030412001009	配管	1.名称:RC32 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明配，含管外塑料扣板 5.接地要求:详见图纸设计说明	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030412001009	配管	1.名称:SC25 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配，含管外塑料扣板 5.接地要求:详见图纸设计说明	m	60		
74	030412001010	配管	1.名称:SC50 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:详见图纸设计说明	m	25		
75	030412003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200*200 3.接地跨接方式:详见图纸设计说明	m	17.8		
76	031201001002	管道刷油	1.部位:沿外墙管道刷防火漆 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:防火漆 4.标志色方式、品种:详见图纸设计说明	m2	13.66		
77	030412004005	配线	1.名称:WDZN-BYJ2.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯	m	1180.26		
78	030412004006	配线	1.名称:WDZN-RV2.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯	m	108.2		
79	030412004007	配线	1.名称:WDZN-RV1.5 2.配线形式:管内配线 3.型号:1.5mm2 4.材质:铜芯	m	667.15		
80	030412004008	配线	1.名称:WDZN-RVS-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2*1.5mm2	m	62.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030412004009	配线	1.名称:WDZN-RVV-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2*1.5mm2	m	232.87		
82	030412004010	配线	1.名称:WDZN-RVVP-2*1.5 2.配线形式:管内配线 3.规格:2*1.5mm2	m	54.65		
83	030412004011	配线	1.名称:WDZN-RVV-2*1.0 2.配线形式:管内配线 3.规格:2*1.0mm2	m	1144.29		
84	030412004012	配线	1.名称:WDZN-RVVP-2*1.0 2.配线形式:管内配线 3.规格:2*1.0mm2	m	349.74		
85	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-2*1.5 3.材质:2*1.5mm2 4.敷设方式:管内或桥架配线	m	224.75		
86	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.材质:4*1.5mm2 4.敷设方式:管内或桥架配线	m	26.17		
87	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-10*1.5 3.规格:10*1.5mm2 4.敷设方式:管内或桥架配线	m	50.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	030904017001	报警联动一体机	1.名称:消防联动一体柜 2.其他:含图形显示装置、专用电话总机、应急广播、消防联动控制器、应急照明控制器、防火门监控主机、消防电源监控主机、电气火灾监控主机、多线控制盘、UPS电源 3.安装方式:落地安装	台	1		
89	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:256点 以内	系统	1		
90	030909004001	消防广播系统调试	1.名称:消防广播、电话插孔调试	只	45		
本页小计							
合　　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防电气　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	全部灯具的拆除、恢复；	1400		1400					
本页小计		1400		1400					--
合计		1400		1400					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

消防水　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.0米 3.基底处理方式:机械夯实平整	m3	71.25		
2	010102007001	回填方	1.填方部位:管道沟槽 2.材料品种:素土 3.密实度:符合要求	m3	71.25		
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:80mm	m2	75		
4	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接	m	2.3		
5	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接	m	186.99		
6	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接	m	5.6		
7	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	4.26		
8	080707009001	支架、吊架	1.材质:型钢 2.除锈，刷油:支架除锈后刷樟丹漆二道，再刷灰色调和漆二道	kg	100.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030901010001	室内消火栓	1.名称:薄型单栓带消防软管消火栓箱（利用旧设备） 2.安装方式:消火栓栓口距地1.1米 3.型号、规格:1000*700*160mm 4.附件材质、规格:DN65旋转型消火栓1个,Φ19水枪1支,消防软管卷盘JPS1.0(1.6)-19 一套, 卷盘长度L=30m。	套	6		
10	030901010002	室内消火栓	1.名称:薄型单栓带消防软管消火栓箱 2.安装方式:消火栓栓口距地1.1米 3.型号、规格:1000*700*160mm 4.附件材质、规格:DN65旋转型消火栓1个,Φ19水枪1支,消防软管卷盘JPS1.0(1.6)-19 一套, 卷盘长度L=30m。	套	1		
11	030910001001	灭火器	1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5	具	12		
12	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN100 3.附件材质、规格:详见图纸说明	套	1		
13	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:详见图纸设计说明	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031301002001	开孔打洞	1.名称:打洞 2.规格:DN100 3.部位:屋面 4.结构类型:详见图纸设计说明	个	8		
15	031301003002	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:详见图纸设计说明	个	5		
16	031002001001	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
17	031002001002	金属阀门	1.类型:大小头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接	个	2		
18	031002001003	金属阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2		
19	031002001004	金属阀门	1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2		
20	031002016001	水锤消除器	1.规格:水锤消除器 2.连接形式:卡箍连接	个	2		
21	031002001005	金属阀门	1.类型:持压泄压阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031002001006	金属阀门	1.类型:大小头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	4		
23	031002001007	金属阀门	1.类型:调节阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	1		
24	031002001008	金属阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
25	031002001009	金属阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	1		
26	031002001010	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
27	031002001008	金属阀门	1.类型:流量检测装置 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	1		
28	031002001009	金属阀门	1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

消防水　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031002001010	金属阀门	1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2		
30	031002001011	金属阀门	1.类型:信号阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
31	031002001012	金属阀门	1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	2		
32	031002001013	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	11		
33	031002001014	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	3		
34	031002001018	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接	个	1		
35	031002001019	金属阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

消防水　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031002001045	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
37	031002001046	金属阀门	1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
38	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.压力表弯材质、规格:详见图纸说明	台	2		
39	031002001015	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜阀 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
40	031002001016	金属阀门	1.类型:电动闸阀 2.材质:铜阀 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	4		
41	031002001017	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜阀 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
42	031002001018	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	4		
43	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详见图纸设计说明	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

消防水　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031002001020	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:卡箍连接	个	11		
		喷淋					
45	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200 3.连接形式:卡箍连接	m	2.3		
46	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接	m	95.9		
47	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接	m	47.58		
48	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接	m	19.6		
49	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接	m	83.03		
50	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接	m	30.58		
51	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	92.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	202.34		
53	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN250 3.连接形式:卡箍连接	m	47.48		
54	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:管件安装 2.材质、规格:DN250 3.弯头	个	6		
55	030901001011	水喷淋钢管	1.名称:管件安装 2.材质、规格:DN150 3.三通、弯头等	个	3		
56	030901001010	水喷淋钢管	1.名称:管件安装 2.材质、规格:DN100 3.三通、弯头等	个	17		
57	080707009002	支架、吊架	1.材质:型钢 2.除锈，刷油:支架除锈后刷樟丹漆二道，再刷灰色调和漆二道	kg	218.36		
58	031301003002	套管	1.名称:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:详见图纸设计说明	个	5		
59	031301003003	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:详见图纸设计说明	个	2		
60	031301002002	开孔打洞	1.名称:打洞 2.规格:DN100 3.结构类型:详见图纸设计说明	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031002001025	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	11		
62	031002001026	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	7		
63	031002016002	水锤消除器	1.规格:水锤消除器 2.连接形式:卡箍连接	个	2		
64	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150	组	1		
65	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:卡箍连接	个	1		
66	031002001021	金属阀门	1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2		
67	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:详见图纸设计说明	套	2		
68	031002001022	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防水　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	031002001023	金属阀门	1.类型:持压泄压阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍连接	个	1		
70	031002001024	金属阀门	1.类型:信号阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍连接	个	4		
71	031002001025	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
72	031002001026	金属阀门	1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接	个	2		
73	031002001047	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	3		
74	031002001033	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 11 页　共 14 页

消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	031002001034	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
76	031002001048	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍连接	个	3		
77	031002001049	金属阀门	1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2		
78	031002001035	金属阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	1		
79	031002001027	金属阀门	1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	1		
80	031002001037	金属阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
81	031002001050	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
82	031002001051	金属阀门	1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 12 页　共 14 页

消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	031002001028	金属阀门	1.类型:大小头 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:卡箍连接	个	2		
84	031002001029	金属阀门	1.类型:大小头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接	个	2		
85	031002001052	金属阀门	1.类型:大小头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	2		
86	031002001030	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:卡箍连接	个	2		
87	031002001031	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:卡箍连接	个	2		
88	031002001032	金属阀门	1.类型:软连接 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2		
89	031002001044	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铁壳铜芯阀门 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	5		
90	031002001033	金属阀门	1.类型:流量检测装置 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目消防水　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	031002001034	金属阀门	1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接	个	1		
92	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板DN150 2.连接形式:卡箍连接	个	1		
93	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板DN100 2.连接形式:卡箍连接	个	5		
94	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K-ZSTX15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:详见图纸说明	个	98		
95	030109001001	泵	1.名称:消火栓加压泵 2.型号:XBD5/18-80L,Q=15L/S,H=50m,N=15KW 3.减振装置形式、数量:详见图纸说明	台	2		
96	030109001002	泵	1.名称:喷淋加压泵 2.型号:XBD6/30-125L,Q=30L/S,H=60m,N=30KW 3.减振装置形式、数量:详见图纸设计说明	台	2		
97	030814006001	水位计	1.名称:水位计 2.型号:详见图纸设计说明	组	6		
98	031005016001	水箱	1.类型:装配式不锈钢水箱 2.容量:18m3 3.规格:详见图纸设计说明	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼维修改造消防项目　　标段：安阳市荣军优抚医院门诊综合楼维修改造消防项目　　第 14 页　共 14 页

消防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	031005016002	水箱	1.类型:装配式不锈钢水箱 2.容量:24m3 3.规格:详见图纸设计说明	台	1		
100	031005016003	水箱	1.类型:装配式不锈钢水箱 2.容量:16m3 3.规格:详见图纸设计说明	台	4		
101	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻漆 2.部位:水泵房 3.油漆品种:樟丹漆1道，银粉漆1道 4.涂刷遍数、漆膜厚度:1遍	m2	14.48		
102	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试	点	6		
本页小计							
合　　计							

二、项目说明

（1）工程质量要求：合格。

（2）本工程不准转包、挂靠承包、层层分包。

（3）承包方式：本工程包工包料，中标价及合同价为固定单价合同；为完成本项目所需的一切辅件、零配件均由成交供应商免费提供；除“基本技术要求 ”有明确说明之外，所有设备及材料均不得低于国标标准且经采购人认可后方可进场。

（4）磋商报价为供应商自主报价，供应商应充分考虑综合费用。成交供应商须按采购人要求清理施工现场并负责垃圾清运；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在磋商报价内。

（5）施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工，保持整洁有序。

（6）本项目质保期：自消防验收意见书出具之日起算，按国家法律法规规定执行，质保期两年。

（7）应遵循第三章供应商须知 3.7.3 项规定。

（8）本工程的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

（9）本项目为医院消防改造工程，属于特殊建设工程。中标人全权负责本项目消防报验工作，包施工、包第三方消防设施检测、包竣工资料编制、包向安阳市住房和城乡建设局申报消防验收，承担报验、整改、检测等全部费用，相关费用全部包含在投标总价中。中标人必须在合同工期内完成全部施工、调试及整改工作，必须取得安阳市住房和城乡建设局出具结论为合格的《特殊建设工程消防验收意见书》。 因中标人施工质量、材料设备、竣工资料问题造成验收不予通过的，中标人无偿完成全部整改，整改工期计入总工期，不得申请工期顺延；施工及整改期间严格落实医院院感防控，保障医院正常诊疗秩序。取得合格的《特殊建设工程消防验收意见书》原件，为本项目竣工验收、竣工结算、支付尾款的必备前置条件，未取得该文书，采购人有权不予竣工验收、不予结算及支付尾款。中标人须将该意见书原件及全套消防竣工档案移交采购人归档。（**提供承诺书，格式自拟**）

三、安全

投标工程（及涉产品）应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对所投工程（及涉产品）的安全性承担全部责任。工期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的工程（及涉产品），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

四、投标工程标准

供应商所投工程（及涉产品）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标工程（及涉产品）不应与第三方存在知识产权权属问题；供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善工程（及涉产品）及技术要求未尽事宜，不得以《磋商文件》未列明事项为由，来降低响应投标工程（及涉产品）的质量。

五、 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单 ”中强制采购品目的，响应产品供货时应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），在供货时需提供。

5.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品或贫困地区产品优先采购。

认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内，在供货时需提供。

5.3 本次采购不允许进口产品参加。

5.4 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

5.5 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法 ”第 4 条。

5.6 政府采购支持监狱企业发展

5.7 促进残疾人就业：见第四章“评标办法 ”第 4 条。

第三章　供应商须知

供应商须知前附表

章节	条款号	条款名称	编列内容
第一章	1.2	采购项目名称	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	1.1	项目编号	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	1.3	采购方式	竞争性磋商
	1.4	预算金额	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款。**注：供应商的磋商报价未超过预算金额的不足三家时，该项目（标段<包>）终止。**
	2	申请人的资格要求及相关证明材料要求	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	8.1	采购人	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	8.2	采购代理机构	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
第二章	1.2	标段（包）划分	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	1.2	合同履行期限	见“第二部分采购项目及技术服务要求”相应条款
	1.2	施工地	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	1.3	磋商报价	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	2	标段（包）内容（范围）及要求	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
第三章	1.4	联合体投标	不接受
	1.10	踏勘现场	不组织，维修地点分散，大部分为零星施工，请自行踏勘。
	1.11	投标预备会	不组织
	1.12	分包	不允许
	2.1	构成《磋商文件》的其他材料	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	2.2.1	供应商提出问题的截止时间	投标截止时间2日前

	2.3	《磋商文件》澄清修改补充时间	投标截止时间5日前。
	2.4	《磋商文件》的澄清修改补充告知方式	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	3.2	构成《响应文件》的其他材料	见“第三章 供应商须知” 相应条款
第三章	3.4.1	响应有效期	从《响应文件》开启之日起，响应有效期为90日历天
	3.5	投标承诺函 （替代投标保证金）	以投标承诺函形式替代投标保证金。 供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。
	3.7.3	偏差描述	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	3.7.4	签字或盖章要求	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	4.2.4	是否退还《响应文件》	否
	6.1	磋商小组的组建	见“第三章 供应商须知” 相应条款
第三章	7.1	是否授权磋商小组确定成交供应商	是。按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
	7.2	成交结果公告	本次竞争性磋商的成交结果将在成交供应商确定当日，在竞争性磋商公告所述媒介公告 1 个工作日。
	7.3	质疑	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至磋商文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。
	7.4	成交通知书	采购代理机构在成交供应商确定后当日，向成交供应商发出成

第三章			交通知书。
	7.5	履约保证金	不需缴纳。
	8	验收	见“第三章供应商须知 ”相应条款
	9	付款	采用下列第2种付款方式。 1.为了优化安阳市营商环境，项目签订合同后，成交供应商向采购人提交预付款保函的，采购人收到预付款保函后，在项目履约前应向成交供应商支付相应保函金额的预付款，具体支付金额以供应商提交的保函金额为准，但支付比例不低于合同金额的 50%。 2. 取得合格的《特殊建设工程消防验收意见书》后，工程竣工验收合格后一次性付清。
	10.1	代理服务费	参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857 号）及发改价格【2011】534 号文件的规定，代理服务费由成交供应商支付。

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2 《磋商文件》的法律适用及法律效力

1.2.1 本《磋商文件》所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 《磋商文件》的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本《磋商文件》适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本《磋商文件》的解释权属采购人及代理机构。

1.3 合格的供应商

1.3.1 凡符合《磋商文件》规定，承认本《磋商文件》所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 供应商应遵守国家法律、法规和《磋商文件》的规定。

1.4 联合体

如供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

（3）以联合体形式参加投标的，应符供应商须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段<包>）的相应能力、具备规定的相应资格条件。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同《响应文件》一并提交采购代理机构。

（6）联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（7）联合体中标（成交）的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目（标段<包>）向采购人承担连带责任。

（8）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

1.5 知识产权

1.5.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

1.6 费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，无论何种原因的磋商失败或终止，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

1.7 保密

1.7.1 参与竞争性磋商活动的各方应对《磋商文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，供应商应在《响应文件》中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果《响应文件》或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供应商在编制《响应文件》时参考，采购人及代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.3　供应商须知前附表规定不组织踏勘现场的，《磋商文件》不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，供应商被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，供应商可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

1.10.4 供应商的投标报价将被视为已充分考虑了完成本项目所需的一切成本、费用、风险及意外因素。并书面保证凡因供应商未对现场进行充分了解或对现场情况理解有误而导致的任何报价偏差、方案缺陷或履约困难，均由供应商自行承担全部责任，附至响应文件中。

1.11 投标预备会

1.11.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在供应商。该澄清内容为《磋商文件》的组成部分。

1.12 分包

供应商拟在成交后将成交项目(标段<包>)的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.13 偏离

《磋商文件》允许《响应文件》偏离《磋商文件》某些要求的，偏离应当符合《磋商文件》规定的偏离范围和幅度。

2. 《磋商文件》

2.1《磋商文件》的组成：

2.1.1 《磋商文件》用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。《磋商文件》由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）采购项目及技术、服务要求

（3）供应商须知

（4）评审办法

（5）合同主要条款

（6）《响应文件》格式

2.1.2 根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.1.3 当《磋商文件》、《磋商文件》的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4 供应商与任何人的口头协议不影响《磋商文件》的任何条款和内容。

2.1.5供应商应仔细阅读和检查《磋商文件》的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2 《磋商文件》的澄清

2.2.1 合规获取《磋商文件》的所有潜在供应商对《磋商文件》如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按竞争性磋商公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对《磋商文件》的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在供应商在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“竞争性磋商公告”所述媒体通告所有潜在供应商。

2.2.3 《磋商文件》中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，供应商应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的供应商（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由供应商（成交供应商）承担。

2.2.4 采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3 《磋商文件》的澄清、修改、补充

2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的《磋商文件》。

2.3.2 磋商过程中对《磋商文件》的变动见第四章评审办法3.4款磋商规则。

2.4 《磋商文件》的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1 《磋商文件》在递交截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“竞争性磋商公告 ”所述媒体予以公告。**澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。**

基于网上电子交易的特点——无权限获知或通知潜在供应商，潜在供应商应随时关注“竞争性磋商公告 ”所述媒体相关项目信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在供应商应对“竞争性磋商公告 ”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.4.2 《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.4.3 如果提交首次《响应文件》截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响《响应文件》编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“竞争性磋商公告 ”所述媒体予以公告。

3. 《响应文件》

3.1 供应商应仔细阅读《磋商文件》的所有内容，按《磋商文件》的要求提供《响应文件》，并保证所提供全部资料的真实性。《响应文件》应对《磋商文件》实质性要求

作出实质性响应。磋商小组对《响应文件》的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为**无效文件**。

3.2 《响应文件》的组成

3.2.1 《响应文件》组成如有缺项，磋商小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险；《响应文件》组成内容未对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应，磋商小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险

3.2..2《响应文件》应包括下列内容：

（1）投标书。

（2）开标一览表（即交易系统中报价一览表）

（3）第一次报价明细表

（4）施工方案

（5）工程质量保修书

（6）工程质量、安全、工期承诺书

（7）偏差表

（8）关于资格的声明函

（9）反商业贿赂承诺书

（10）履约承诺书

（11）资格要求相关证明材料（文件）

（12）采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）

（13）供应商须知所需的其他材料（按条款需要）

（14）评审办法所需的其他材料（按条款需要）

（15）供应商认为有必要提交的其它材料

3.2.3 按照本章第 4.3 款、第四章第 3.4 款规定，对《响应文件》的补充、修改、澄清、说明或者更正构成《响应文件》的组成部分，

3.3 磋商报价（价格构成）：见第二章 1.3 款。

3.4 响应有效期

3.4.1 响应有效期见供应商须知前附表。《响应文件》在响应有效期内保持不变（包括价格等《响应文件》各项条款）。

3.4.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其《响应文件》的，应承担《磋商文件》和法律规定的责任。

3.5 投标承诺函（替代投标保证金）：

3.5.1 按照豫财购〔2019〕4 号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2 未提供投标承诺函的为无效投标。

3.5.3 供应商的投标承诺函包含供应商承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4 承诺事项：

3.5.4.1、供应商应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2、供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3、供应商按照磋商文件规定，在提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期限内不应撤回响应文件；

3.5.4.4、不应与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

3.5.4.5、中标后除不可抗拒力或磋商文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

3.5.4.6、供应商应遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；

3.5.4.7、供应商应按磋商文件规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5 违背承诺的责任追究措施

供应商如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2 违约责任：

3.5.5.2.1 已中标的，中标（成交）无效；

3.5.5.2.2 支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3.5.5.2.3 中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视该单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

3.6 投标资格文件：要求见竞争性磋商公告

3.7《响应文件》的编制

3.7.1《响应文件》应按第六章“《响应文件》格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《磋商文件》中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

《响应文件》编制后，需录入导入“竞争性磋商公告”所述 “安阳市政府采购投标文件编制系统”，经电子签名并加密后、在《响应文件》提交截止时间前，上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统。

3.7.2 “《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》。

3.7.3《响应文件》应当对《磋商文件》有关标段（包）内容（范围）、技术要求、售后服务、工期、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《磋商文件》实质性要求的基础上，可以提出比《磋商文件》要求更有利于采购人的承诺。

《响应文件》的所有条款与《磋商文件》要求有任何不同之处，应按《偏差表》格式逐一填列。《响应文件》与《磋商文件》所有要求存在偏差而未填列的，磋商小组有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）评定其为**无效投标**。供应商应认真编制《响应文件》并自负此项风险。

3.7.4 《响应文件》应按《磋商文件》相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名并加密的《响应文件》，属于未按照《磋商文件》要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对《响应文件》

进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对《响应文件》进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5 供应商可对本《磋商文件》“标段（包）一览表”中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将《磋商文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按**无效投标**处理。

3.7.6 《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.7 未按上述要求提交的《响应文件》将视为**无效投标**。

4.《响应文件》的提交

4.1《响应文件》的密封和标记：

4.1.1 《响应文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统。

4.1.2 《响应文件》没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其《响应文件》，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2 《响应文件》的递交

4.2.1 供应商须在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统（在网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口 的“政府采购”系统上传）。供应商应在上传时认真检查上传《响应文件》是否完整、正确。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，《响应文件》提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子《响应文件》，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《响应文件》。

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《响应文件》不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3 《响应文件》的修改与撤回：

4.3.1 供应商于提交《响应文件》截止时间前如对《响应文件》进行补充、修改，可以上传新的《响应文件》进行覆盖。供应商如撤回《响应文件》，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 供应商在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

5.《响应文件》的开启

5.1 《响应文件》开启时间和地点

5.1.1 采购人和采购代理机构按“竞争性磋商公告”规定的时间和地点于网上（竞争性磋商公告所述网上电子交易系统）公开《响应文件》开启。

5.1.2 供应商需在开标前打开“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口 的“政府采购”系统，并进入本项目相匹配的网上开标室。

5.2 《响应文件》开启程序

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，《响应文件》的开启方式为远程解密，为保证开启工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《响应文件》的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。解密完成后，供应商的报价将在系统界面上显示。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

6. 评审

6.1 磋商小组

评审工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表1人及评审专家2人，共3人组成，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2 评审原则

6.2.1坚持客观、公正、审慎的原则对待所有供应商。

6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》。

6.2.3 反对不正当竞争

6.3 评审

6.3.1评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2在《响应文件》开启、评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 磋商：见第四章评审办法3.4 磋商规则

7. 授予合同

7.1 确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权磋商小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告之日起当日在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2 成交结果公告

采购代理机构在评审当日确定成交供应商，在竞争性磋商公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。

7.3 质疑：

7.3.1见供应商须知前附表

7.3.2 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4 成交通知：见供应商须知前附表

7.5 履约保证金：不需缴纳

7.6 签订合同

7.6.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起2个工作日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。给采购人造成的损失，成交供应商应予以赔偿。

7.6.3 合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效。采购人应当自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内进行合同公告及备案。合同公告需由采购人登陆“安阳市政府采购网”电子化政府采购系统，及时上传政府采购合同及附件进行合同备案，合同备案的同时系统将自动进行合同公告。

7.6.4《成交通知书》、《磋商文件》及其修改补充澄清、成交供应商的《响应文件》及及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《磋商文件》和成交供应商的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5 评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及《磋商文件》《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6 采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7.7 合同补充变更

7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的 10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的 10%，应重新组织采购活动。

7.7.2 采购人需追加或减少的货物、工程和服务的金额达到50 万元以上（含 50 万元）、且超过中标（成交）价 3%的，采购人应当自确定变更之日起 5 个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。

采购项目在中标（成交）后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起 3 个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

8. 验收

项目完工达到验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对工期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

8.2 验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.2.1 政府采购合同金额在 10 万元以下（含 10 万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。 自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

8.2.2 政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应

当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

8.3 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

8.5 验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

9. 付款

见供应商须知前附表

10. 其他

10.1 中标服务费等：见供应商须知前附表

10.2 近义解释。《磋商文件》中：“投标人”同义“供应商”，“招标文件”同义“磋商文件”、“采购文件”，“投标”同义“递交《响应文件》”，“供应商”同义“递交《响应文件》的供应商”，“《响应文件》”同义“《投标文件》”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”，“《响应文件》开启”同义“《响应文件》的开启”。

10.3 供应商资格条件中包含非法人单位的，《磋商文件》中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人； 供应商资格条件中包含自然人的，《磋商文件》中法定代

表人一词相应包含表示自然人， 自然人应由其本人签署《响应文件》、参加投标，不应再授权他人。

10.4 《磋商文件》第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、 目，例如：1为第1 条，1.1为第1条第1款（简称1.1款），1.1.1为第1条第1款第1项（简称1.1.1项）。“条”包含款、项、 目；“款”包含项、 目；“项”包含目。

11. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章　评审办法

评审办法前附表

<table>
<tr><th colspan="2">条款号</th><th colspan="2">评审因素</th><th>评审标准</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2.1.1</td><td rowspan="3">资格性审查</td><td colspan="2">第一章“竞争性磋商公告”第 2 条各项资格要求</td><td>符合第一章“竞争性磋商公告”第 2 条各项资格要求所需证件材料及证明材料</td></tr>
<tr><td colspan="2">投标承诺函
(替代投标保证金)</td><td>符合第三章“供应商须知”3.5 款规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">联合体（如有）</td><td>符合第三章“供应商须知”1.4 款规定</td></tr>
<tr><td rowspan="14">2.1.2</td><td rowspan="14">符合性审查</td><td rowspan="2">有效性</td><td>供应商名称</td><td>与营业执照证等证照及签章一致</td></tr>
<tr><td>签字或盖章</td><td>符合第三章“供应商须知”3.7.4项规定</td></tr>
<tr><td>完整性</td><td>《响应文件》组成</td><td>符合第三章“供应商须知”3.2款规定</td></tr>
<tr><td rowspan="11">响应程度</td><td>磋商报价</td><td>符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.3款规定</td></tr>
<tr><td>响应内容（范围）</td><td>符合第二章“采购项目及技术服务要求”2条规定</td></tr>
<tr><td>合同履行期限</td><td>符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.2款规定</td></tr>
<tr><td>技术要求</td><td>符合第二章“采购项目及技术服务要求”第2条规定。</td></tr>
<tr><td>响应有效期</td><td>符合第三章“供应商须知”3.4 款规定</td></tr>
<tr><td>《响应文件》格式</td><td>符合第六章“《响应文件》格式”规定</td></tr>
<tr><td>付款</td><td>符合第三章“供应商须知”第 9 条规定</td></tr>
<tr><td>偏差描述</td><td>符合第三章“供应商须知”3.7.3 项规定</td></tr>
<tr><td>中小企业扶持政策</td><td>符合第四章“评审办法”第4条“政府采购促进中小企业发展扶持政策”规定</td></tr>
<tr><td>《磋商文件》总体响应</td><td>符合第三章“供应商须知”1.3项规定</td></tr>
</table>

评审办法前附表------分值构成与评分标准

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条款内容</th><th colspan="2">编列内容</th></tr>
<tr><td>2.2.1</td><td>分值构成
（总分 100 分）</td><td colspan="2">价　　格：30 分
商务部分：55 分
技 术 标：15 分</td></tr>
<tr><th>条款号</th><th>评分因素</th><th colspan="2">评分标准</th></tr>
<tr><td>2.2.2.1</td><td>价格
（30分）</td><td colspan="2">1、本项目进行两次报价，每轮报价高于其前一轮报价的均按无效报价处理。
2、磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。
3、所有有效供应商的投标报价中，价格最低的投标报价为磋商基准价。
投标报价分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商磋商报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×价格权值（30%）×100。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.2.2.2</td><td rowspan="2">商务部分
（55分）</td><td>供应商承接过工程情况(20分)</td><td>供应商2023 年1月1日以来承接过类似消防工程业绩，每一项得 5分，最高得 20 分。
(时间以竣工验收报告时间为准。需提供网站中标公示截图、中标通知书、合同、竣工验收报告原件扫描件)</td></tr>
<tr><td>项目管理机构
（15 分）</td><td>1、拟派项目负责人具有一级注册建造师（建筑工程或机电工程专业）注册证书，同时具有一级注册消防工程师注册证书且具有相关工程专业高级工程师职称的得5分。
2、拟派技术负责人具有相关专业中级工程师技术职称的得2分；具有相关专业高级工程师技术职称的得5分。
3、拟派施工员、资料员、质检员（或质量员）、材料员、专职安全生产管理人员 具有相关证书的得5分，缺项不得分。
（注：以上拟派项目管理机构的所有人员，须提供对应岗位要求的注册证、职称证（如有））、资格证或岗位证等有效证书；所有人员均须为本单位在职人员，并提供本单位为其缴纳的有效社保证明，以及与本单位签订的正式劳动合同。）</td></tr>
</table>

		体系认证（15 分）	投标人具有有效的 IS09001 质量管理体系认证证书、IS01400 环境管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得 5 分，最多得 15 分。
		服务承诺（5 分）	1.投标人根据本项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对加快工程进度，保证整体工程交工并顺利验收、不拖欠农民工工资等事项做出实质性承诺的得 2分；未提供服务承诺的不得分。 2.供应商在满足磋商文件质保期年限的基础上，每增加一年免费质保期加1.5分，最多得3分。
2.2.2.3	技术标（15分）	内容完整性和编制水平	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 1 分； b、合理、可行， 能满足项目基本需求的，得 0.75 分； c、满足项目基本需求的，得 0.5 分。
		施工方案和技术措施	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行， 能满足项 目基本需求的，得 1.5 分； c、满足项 目基本需求的，得 1 分。
		质量管理体系与措施	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行， 能满足项 目基本需求的，得 1.5 分； c、满足项 目基本需求的，得 1 分。
		安全管理体系与措施	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行， 能满足项 目基本需求的，得 1.5 分； c、满足项 目基本需求的，得 1 分。
		环境保护管理体系与措施（包括有效的扬尘治理措施和疫情防控管理措施）	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行， 能满足项 目基本需求的，得 1.5 分； c、满足项 目基本需求的，得 1 分。

		工程进度计划与措施	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得 2 分； b、合理、可行， 能满足项 目基本需求的，得 1.5 分； c、满足项 目基本需求的，得 1 分。
		拟投入资源配备计划	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得1分； b、合理、可行， 能满足项目基本需求的，得0.75分； c、满足项目基本需求的，得 0.5 分。
		施工进度表或施工网络图	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得1分； b、合理、可行， 能满足项目基本需求的，得0.75分； c、满足项目基本需求的，得0.5分。
		施工总平面布置图	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得1分； b、合理、可行， 能满足项目基本需求的，得0.75分； c、满足项目基本需求的，得 0.5 分。
		确保报价完成工程建设的技术和管理措施	a、科学严谨、完善细致、规范明确、可操作性强的，得1分； b、合理、可行， 能满足项目基本需求的，得0.75分； c、满足项目基本需求的，得 0.5 分。
备注：以上缺项不得分。			

注：以上打分细则中所需要的证明材料需提供原件的扫描件附于响应文件中。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即

投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

1. 评审方法（评定成交的标准）

本次政府采购项目（标段<包>）的评审方法采用《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中的“综合评分法”，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分，《响应文件》满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为该项目（标段<包>）成交候选供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表

3. 评审程序

磋商小组按标段（包）进行评审

3.1 确认《磋商文件》

3.1.1 磋商小组确认《磋商文件》，《磋商文件》内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.2 磋商小组要求解释《磋商文件》的，书面提出需解释的相关《磋商文件》的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2初步评审

3.2.1磋商小组依据本章第2.1.1、2.1.2 款规定的标准对《响应文件》进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效响应处理。

3.2.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效响应处理：

（1）供应商不符合国家或者《磋商文件》规定的资格条件；

（2）供应商没有按照《磋商文件》要求提供投标承诺函；

（3）投标联合体不符合《磋商文件》规定；

（4）《响应文件》的签字盖章不符合《磋商文件》规定；

（5）磋商报价高于竞争性磋商公告公布的预算金额；

（6）同一供应商提交两个以上不同的《响应文件》或者磋商报价，《响应文件》的每种报价有两个报价或其他选择性报价的。

（7）《响应文件》没有对《磋商文件》的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合《磋商文件》的实质性要求和条件；

（8）《响应文件》附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段<包>）投标的；

（10）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（11）提供虚假材料谋取成交的；

（12）供应商有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

◆不同供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；

◆不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

◆不同供应商的《响应文件》异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

◆不同供应商的《响应文件》相互混装。

3.2.3**未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。**

3.2.4 “开标一览表”与分项报价或报价明细表有差别时，以“开标一览表”为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准；单价与“开标一览表”总价不符时，以“开标一览表”总价为准。如供应商拒绝接受上述意见，其**投标将被拒绝。**

3.2.5 磋商小组负责审查确定每一响应项目（标段<包>）是否对《磋商文件》的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的《响应文件》是指《响应文件》符合《磋商文件》的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到《磋商文件》和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位）。

3.2.6 磋商小组判断《响应文件》的响应性仅基于《响应文件》本身而不靠外部证据。

3.2.7 磋商小组拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其《响应文件》成为实质性响应的《响应文件》。

3.2.8 允许供应商修改《响应文件》中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3 《响应文件》的澄清

《响应文件》的澄清在“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统进行。

3.3.1 评审期间，供应商法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由供应商自行承担。

3.3.2 为有助于对《响应文件》进行审查、评估和比较，磋商小组有权个别的向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容。

3.3.3 磋商小组可以要求供应商对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。

3.3.4 供应商的澄清、说明或者更正**应当采用书面形式，应加盖供应商电子签章或其法定代表人电子签名。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。**

3.3.5　供应商的澄清文件是《响应文件》的组成部分，并取代《响应文件》中被澄清的部分。

3.3.6　澄清文件应按磋商小组规定的时间提交。

3.4 磋商规则

评审磋商在“竞争性磋商公告 ”所述网上电子交易系统进行。

3.4.1 本次政府采购采取竞争性磋商方式。磋商小组将据评审情况就所报项目的技术、服务、价格等事项与有关供应商分别进行磋商。磋商的任何一方不得将与磋商有关的技术资料、价格和其他信息透露给其他供应商。

3.4.2磋商小组根据《磋商文件》规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应《磋商文件》实质性要求的供应商进行磋商。

3.4.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，《磋商文件》中的其他内容将不再变动。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，**磋商小组将在评审界面的对话框及时通知所有参加磋商的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。磋商结束后，未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。**

3.4.5对《磋商文件》作出的实质性变动是《磋商文件》的有效组成部分。

3.4.6 供应商应当按照《磋商文件》的变动情况和磋商小组的要求重新提交《响应文件》或修订《响应文件》相应条款，**并应加盖供应商或其法定代表人的电子签名。**

3.4.7 价格磋商

3.4.7.1 见第二章“采购项目及技术服务要求 ”1.3.2项规定

3.4.7.2 磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是《响应文件》的有效组成部分。

3.4.8《磋商文件》的实质性变动影响到供应商因此无法继续参加磋商的，供应商可以在提交最后报价之前退出磋商。其《响应文件》按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

3.4.9 供应商提交最后报价应在系统中填列分项报价，分项报价自动汇总价。

3.4.10 本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中管理员发起最后报价后，如供应商未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商。

3.4.11 供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，磋商小组将认定其为无效投标。

3.5 详细评审

3.5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分。

3.5.2 按本章第4 条规定执行促进中小企业发展扶持政策。

3.5.3 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评标得分。

3.5.4 .评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分计算中出现中间值时按插入法计算得分。

3.5.5 如磋商小组一致认为最低投标或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权要求供应商作出解释。如供应商不能作出合理解释，磋商小组在取得多数一致意见后，可确定该供应商不能成交。

3.5.6　在评审过程中，凡遇到《磋商文件》中无界定或界定不清，前后不一致，使磋商小组成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决。

3.6 复核：

3.6.1 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，对评审数据进行校对、核对，特别是对排名第一的、报价最低的、被认定为无效的情形进行重点复核。

3.6.2 磋商小组对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分，不得超出评分标准范围，对畸高、畸低的重大差异评分书面说明理由。

3.7 评审结果

3.7.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.7.2 确定中标单位：按第三章“供应商须知前附表”7.1款规定及本章第1条规定。

3.8 磋商终止

3.8.1 出现下列情形之一的，终止竞争性磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足3家的。

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2 磋商小组要在采购项目（标段<包>）磋商失败时，出具《磋商文件》是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策

4.1 本次政府采购项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。供应商无需在“投标文件编制系统”分项报价表中选择“是否享受价格折扣、折扣率（%）”。

4.2 专门面向中小企业的服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

如磋商文件接受以联合体形式参加投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

4.3 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.4依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.5监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.5.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.6 根据财政部、工业和信息化部有关负责人就印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》答记者问，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

4.7中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。

4.8政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

4.9供应商按照财库〔2020〕46号规定及磋商文件要求提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第五章　合同主要条款

（以实际签订合同为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____ 日。

计划竣工日期：_____年_____月_____ 日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：_____单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____ 日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：　（公章）　　承包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____　组织机构代码：_____

地　址：_____　地　址：_____

邮政编码：_____　邮政编码：_____

法定代表人：_____　法定代表人：_____

委托代理人：_____　委托代理人：_____

电　话：_____　电　话：_____

传　真：_____　传　真：_____

电子信箱：_____　电子信箱：_____

开户银行：_____　开户银行：_____

账　号：_____　账　号：_____

第二部分 通用合同条款

此部分采用住房和城乡建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）的“通用合同条款”》

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____ 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____-__-_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

（10）承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

履约担保金额：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关标准和规范执行_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: _____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款执行 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 材料价格执行同期安阳信息价 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过±5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ±5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5 %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____/_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____执行通用条款_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____执行通用条款_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____执行通用条款_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

工程款支付的方式：　工程竣工验收合格后一次性付清。　。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

（2）发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前__24_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：____48__小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____按有关规定执行___。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

（1）单机无负荷试车费用由_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：_____/_____；

（2）_3_%的工程款；

（3）其他方式:_____/_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第_2_种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:_____/_____。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不足补偿承包人给发包人造成的损失的，发包人将向承包人索赔不足部分。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：国家规定标准。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接收到通知后48 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。

（7）其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满_____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：专用条款明确的不可抗力条件，以及非双方原因造成的事件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后___天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

注：本合同仅供参考，以双方实际签订合同为准。

第六章　《响应文件》格式

供应商应按“供应商须知--《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》，本章“《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。

项目名称：_____

项目编号：_____

响　应　文　件

供　应 商（电子签章）：_____

法定代表人（电子签名或签章）：_____

日　　期：_____

一、投标书

致：安阳市荣军优抚医院

根据贵方竞争性磋商（项目名称）_____的《磋商文件》（项目编号：_____），经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交《响应文件》。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（1）投标书。

（2）开标一览表（即交易系统中报价一览表）

（3）第一次报价明细表

（4）施工方案

（5）工程质量保修书

（6）工程质量、安全、工期承诺书

（7）偏差表

（8）关于资格的声明函

（9）反商业贿赂承诺书。

（10）履约承诺书。

（11）资格要求相关证明材料（文件）

（12）采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）

（13）供应商须知所需的其他材料（按条款需要）

（14）评审办法所需的其他材料（按条款需要）

14-1 附件（如需）：国家强制性产品认证承诺函

14-2 其它材料

（15）供应商认为有必要提交的其它材料

.....

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附“《响应文件》开启一览表”中规定的应提供和交付的投标总价为：

人民币___，即_____（文字表述），合同履行期限：_____，工程质量达到：_____。

2.如果我单位的投标书被接受，我单位将履行《磋商文件》中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3. 我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任。

4. 我单位已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括澄清、修改、补充文件（竞争性磋商公告所述媒体公布）以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.《响应文件》 自开启日起有效期为 90 日历天。

6.我单位承诺按照《磋商文件》规定的付款方式执行。

7.如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，我单位承担相应法律责任及违约责任。

8. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：　　邮政编码：

电话：　　传真：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

二、开标一览表（即交易系统中报价一览表）

注：1、供应商需在安阳市公共资源电子交易平台投标文件制作工具中、按系统要求填列报价一览表（即开标一览表），系统中填列的报价一览表（即开标一览表）为供应商《投标文件》的一部分。

2、供应商的投标报价（价格构成）应包括磋商文件所述投标报价的所有内容。

3、供应商可对磋商文件中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将磋商文件规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

4、开标一览表与报价明细表有差别时，以开标一览表为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　年　月　日

三、第一次报价明细表

（格式自拟）

项目名称：

项目编号：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	小计
11							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
……							
磋商报价：　佰 拾 万 仟 佰 拾 元 整 （小写：￥　元）							

注：磋商报价明细表应按第二章“基本技术要求”列示内容及主要工程量清单逐一填列。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　年　月　日

四、施工方案
（格式自拟）

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

五、工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容

成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：_____，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容如下：_____

二、质量保修期：_____。（应符合或优于国家、地方或行业相关质量保修期规定，符合或优于本文件有关质量保修期规定；如质量保修期有各类别规定的，供应商可以按不同类别分别填列各类别质量保修期。）

注：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，成交供应商实施保修。

4、质量保修完成后，由采购人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

六、质量、工期、安全承诺书

项目名称：
项目编号：

（对工程质量、工期、安全进行承诺，并描述责任承担。）

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期 ：　　年　　月　　日

七、偏差表

项目名称：_____
项目编号：_____

序号	磋商文件要求	响应文件响应	偏差描述
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
.....			

注：1、“偏差表”应详细注明与《磋商文件》中各项要求有何不同，并说明其符合性（优于、或低于《磋商文件》要求）。

2、如投标条款与《磋商文件》要求一致，仍需在本表填列“与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差”等相似表述。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

八、关于资格的声明函

安阳市荣军优抚医院：

关于贵方项目编号为_____的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供《磋商文件》中规定的产品及服务，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1. 《磋商文件》第一章“磋商公告 ”第二条所要求的资格性证明文件（证件或证明资料或承诺）

2. 采购项目中必须的其他证件。

3. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期 ：　　年　　月　　日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期 ：　　年　　月　　日

十、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位《响应文件》开启前已详细勘察现场，并按采购人现场条件及采购要求编制磋商报价；我单位的磋商报价括《磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《磋商文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位保证按《磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《磋商文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。我单位在推荐中标结果公示后，将积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《磋商文件》技术、工期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任；情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期 ：　　年　　月　　日

十一、资格要求相关证明材料（文件）

★★★【请注意：未按公告要求逐一提交资格证明资料的将导致无效投标，为近期常见的因不仔细而缺少某一资格证明资料、导致无效，特此提醒】

★★★【请注意：未按竞争性磋商公告要求电子签名<签章>的将导致无效投标，特此提醒】

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)，承建企业为（企业名称)，从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)，承建企业为（企业名称)，从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

注：1、[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“专门面向中小企业采购”项目必须提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、*本格式由符合促进残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。本项目（专门面向中小企业采购）中，残疾人福利性单位属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“ 中小企业声明函 ”，不再填写“残疾人福利性单位声明函 ”。

3、残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函 ”后，仍需同时填写“ 中小企业声明函 ”、可在“ 中小企业声明函 ”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业 ”。

《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺函

一、我公司郑重承诺，我公司符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格条件，具体如下：

1、我公司承诺具有独立承担民事责任能力；

2、我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我公司承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司保证上述承诺事项的真实性，如有虚假或其他违规违法行为，我公司愿意按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定承担法律责任，并承担因此造成的一切损失。

三、 我公司认同按照《招标文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准 ”对我公司或其他公司进行的供应商基础性资格的审查，对按照认定标准得出的审查结果无异议。

四、我公司投标文件或公开资料或备案资料中，有不符合《招标文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准 ”的，我公司认同判定为无效投标、承担虚假承诺责任。

五、我公司在没有有效的证明材料，以证明其他投标人不符合《招标文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准 ”时，我公司承诺不对其他投标人的承诺函提起质疑投诉，同意对已提起的质疑投诉按缺乏事实依据、按无效质疑投诉处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺事项的认定标准

政府采购监督检查、质疑投诉及政府采购行政处罚等情形中，需要对资格承诺的真实性的进行认定时，相关供应商应提供如下关于基础性资格的证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力。■提供营业执照或事业单位法人证书，■提供税务登记证（三证合一的只需提供三证合一的营业执照）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。■提供银行出具的近 1 年内资信证明（法人为基本开户行）或上一年度经审计的财务报告（2024 年度或 2025 年度）、或银行（保险公司）出具的投标担保函。

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。■提供相关设备或设施的购置发票或单据（任一），■专业人员用工合同（任一人），或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）等的证明材料。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。■提供近 12 个月内（任意 1 个月）已依法缴纳税收的凭据；■提供近 12 个月内（任意 1 个月）已依法缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商提供的证明材料不符合上述认定标准的，评定该投标人不满足《政府采购法》投标人资格要求，为提供虚假承诺，投标、中标无效，并上报财政部门对其违规违法行为作进一步处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

近三年无重大违法记录的声明函

安阳市荣军优抚医院：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：_____（采购人名称）_____

在项目编号为_____ 的_____（项目名称）___ 采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

投标承诺函

（以投标承诺函形式，替代投标保证金的相关承诺事项）

致：____（采购人名称）、__

在项目编号为_____ 的____（项目名称）__ 采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照磋商文件规定，在提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期限内不撤回响应文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

五、如我单位中标，除不可抗拒力或磋商文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；

七、按磋商文件规定及时缴纳中标服务费。

八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

1、已中标的，中标（成交）无效；

2、支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3、中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

十二、采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或供应商电子签章）

十三、供应商须知所需的其他材料（按条款需要）

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

十四、评审办法所需的其他材料（按条款需要）

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名。条款中对电子签名未作明 确要求的，由法定代表人电子签名或供应商电子签章）

14-1、附件

国家强制性产品认证承诺函（ 如 涉 及 ）

本单位承诺，遵循磋商文件第二章强制性认证规定，严格遵守国家各项强制性认证及市场监管法律法规，切实履行强制性产品认证（涉及 CCC 国家强制性产品认证、SRRC 无线电发射设备型号核准，及其他各类国家强制认证等），保障产品质量安全与合规性，现就本单位提供的相关产品，郑重作出如下承诺：

1、本单位严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中 华人民共和国无线电管理条例》《强制性产品认证管理规定》及国家各领域强制性

认证相 关法律法规、部门规章和强制性标准，自觉接受行业主管部门、认证机构的监督管理，坚 决杜绝各类违法违规生产经营行为，切实履行产品质量安全主体责任。

2、本单位提供的相关产品，已全部依法取得强制性认证证书。

本单位确认，本承诺函所述内容及提供的所有认证证书、产品资料均真实、准确、完 整，无任何虚假、隐瞒、误导性陈述，若存在违反本承诺的行为，自愿承担由此产生的全 部法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

14-2、附件

绿色建材选用承诺函

本单位承诺，根据《河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省住房和城乡建设厅河南省工业和信息化厅关于深入推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作的通知》(豫财购(2025)4 号)相关要求，结合项目情况，我单位承诺“本项目工程中所用建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025 年版)》(以下简称《需求标准》)‘必选类’的，我方将全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；属于《需求标准》 ‘可选类’的，我方将自主选择使用性价比高的绿色建材产品，但选用种类不低于建筑项 目所涉及建材种类的 40%。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十五、供应商认为有必要提交的其它材料

（由法定代表人电子签名或供应商电子签章）